

АКТ
Выполненных работ

г. Домодедово

«15» июня 2015 г.

Комиссия в составе :

Главный инженер ООО УЖК «Дружба» Моисеев А.В.

Инженер теплотехник ООО УЖК «Дружба» Замана Д.Л.


Мастер ООО УЖК «Дружба» Алёшкина А.А.


Дом № 5 ул. Луговая


Выполненные работы

Очистка фильтров на системах ГВС, ХВС и отопления. Промывка теплообменника системы отопления. Регулировка контроллера систем ГВС и ХВС.

Подписи членов комиссии :

 Моисеев А.В.

 Замана Д.Л.

 Алёшкина А.А.