



# ООО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬПРОВОД"

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

## Акт

### Выполненных работ на лифте

Мы, нижеподписавшиеся, представители

От Заказчика т. инженер УК "Фурьба" Моисев А.В.

От исполнителя наек. директор ООО "Электросвязьпровод" Семаев А.И.

Составили настоящий, по результатам проведённых работ, по устранению выявленных замечаний в результате проведённого периодического технического освидетельствования Лифта рег. (зав.) № 126755; 126758; 126756; 126759; 126760 в феврале 2018 года.

№ п/п	Адрес	Регистрационный номер лифта	Выявленный дефект	Итоговый результат
1	Ул. Дружба д.9, к. 1 п.1 (п) <i>ул. Дружба</i>	126755	Восстановить работоспособность выключателя ВРУ	Устранено
			заменить вкладыши башмаков противовеса	Устранено
			установить защиту КВШ	Устранено
			восстановить работоспособность выключателя ВЛ	Устранено
			восстановить работу УБЛ-КПД	Устранено
			заменить упор ВК каната ОС	Устранено
			Доосветить шахту лифта	Устранено
2	Ул. Дружба д.9, к. 1, п.1 (гр) <i>ул. Дружба</i>	126758	Замена канатопроводящего шкива (выровнять балансирную подвеску)	Устранено
			восстановить работу УБЛ-КПД	Устранено
			восстановить работоспособность СПК	Устранено
			заменить вкладыши башмаков противовеса	Устранено
			Заполнить журнал проведения ТО в соответствии с требованиями	Устранено
3	Ул. Дружба д.9, к. 1, п.2 (п) <i>ул. Дружба</i>	126756	Замена канатопроводящего шкива (выровнять)	Устранено

			балансирующую подвеску)	
			восстановить работу УБЛ-КПД	Устранено
			восстановить работоспособность ВНУ	Устранено
			заменить вкладыши башмаков противовеса,	Устранено
			отрегулировать контролики ДШ 1-ого эт, ДК	Устранено
			устранить люфт водила привода ДК.	Устранено
4	Уд. Домовод д.9, к. 1, п.2 (гр) <i>ул. Сущевская</i>	126759	Замена канатопроводящего шкива (выровнять балансирующую подвеску), восстановить работу УБЛ-КПД, восстановить работоспособность табло 1-ого этажа, осветить НКУ.	Устранено
			восстановить работу УБЛ-КПД	Устранено
			восстановить работоспособность табло 1-ого этажа, осветить НКУ.	Устранено
5	Уд. Домовод д.9, к. 1, п.3 (п) <i>ул. Сущевская</i>	126757	Восстановить работу УБЛ-КПД	Устранено
			заменить вкладыши башмаков противовеса, осветить НКУ	Устранено
6	Уд. Домовод д.9, к. 1, п.3 (гр) <i>ул. Сущевская</i>	126760	Замена канатопроводящего шкива (выровнять балансирующую подвеску)	Устранено
			восстановить работу УБЛ-КПД	Устранено
			заменить вкладыши башмаков противовеса выровнять НУ	Устранено


Ответственный исполнитель электромеханик по лифтам \_\_\_\_\_

Члены комиссии

От Заказчика \_\_\_\_\_

От исполнителя \_\_\_\_\_

Дата « 14 » апреля 2018 г.



*Зинков Р.Г.*